



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie. Pozytywna energia

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Jaworzno, 22.03.2017 r.

KPRM Infrastruktura Sp. z o.o.
Ul. Chopina 96
43-600 Jaworzno

Wyjaśnienie dotyczące zapytania ofertowego nr 10.2/HALA z dnia 20.03.2017 r. dotyczącego dostawy i montażu hali namiotowej.

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie w dniu 21.03.2017 wyjaśniamy:

1. Ile w hali ma się znajdować bram i drzwi?
Liczba sztuk bram : 2 sztuki, wysokość ok 4.5 m, umiejscowione na krótszych bokach
Liczba sztuk drzwi: 1 sztuka, stalowe, techniczne
2. Czy konstrukcja może być aluminiowa spełniająca wszelkie parametry?
Tak (bez podparcia wewnętrznego słupami)
3. Czy dach z plandeki przewidują Państwo podwójny, pompowany czy pojedynczy?
Przewidziano podwójną plandekę (druga plandeka „paroizolacja”)
4. Z czego mają być wykonane ściany?
Ściany mają być wykonane z płyty warstwowej z poliuretanem min 40 mm.

Pozostałe warunki bez zmian.